

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

«01» марта 2023 г.

«___» _____

с 09 ч.00 мин. по 16 ч.00 мин.

Дата и время составления

Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):

АО «Газпром газораспределение Белгород»

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол
Наименование специализированной организации

Заказчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Наименование организации

в лице Директора Л.П. Резниковой

Должность (профессия), Ф.И.О.

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209

ИНН: 3124010222

ОКПО: 22266282

Телефон: (4725)43-97-97

Действующий на основании Устава

Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309506, Белгородская городская округ Старооскольский, г Старый Оскол, ул Белинского

Факс:

Телефон:

Реквизиты договора на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования многоквартирного дома, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 6972-С/ПТО-21 от «09» декабря 2021 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)

от «18» ноября 2023 г. №со-629-п, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

А.С.Попов мастер СЭ ВДГО/ВКГО, А.Н.Колесников слесарь по ЭРГО 4 разряда, Н.Н.Дружинин слесарь по ЭРГО 5 разряда

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

№ п/п	Технические характеристики газопользующего оборудования, газопровода		Ед. измерения (шт., м)	Количество	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)		Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС
	Наименование	Марка			№ пункта по прейскуранту (приказ от «___» _____ 20__ г. № _____)	Наименование работ (услуг)	
1	Газопровод	-	м	319,000	9.1.4	Визуальная проверка состояния газопровода, креплений и футляров	5,80
2	Газопровод	-	футляр	2,000	9.1.5	Приборная проверка загазованности футляра в месте прокладки газопровода через наружные и внутр	16,70
3	Газопровод	-	ед.	39,000	9.1.7	Проверка работоспособности запорной арматуры	58,35
4	Газопровод	-	10 шт.	39,000	9.1.13	Проверка на герметич. фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на г-де в подъезде зда	95,85
5	Газопровод	-	объект	1,000	9.3.5.23.	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания.	175,00
6	Газопровод	-	подвал	1,000	5.1.6.	Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зон	140,00
Итого за техническое обслуживание без учета НДС:							
НДС 20%:							
Итого за техническое обслуживание с учетом НДС:							

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

№ п/п	№ квартиры/наименование нежилого помещения	Дата обеспечения доступа	Примечание
1	4,8,12,13,14,16,17,20,22,24,25,27,29		

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:

№ п/п	Наименование израсходованных материалов	Ед. измерения.	Количество, шт.	Цена за единицу, Руб., без НДС	Сумма, руб. б
Итого за ремонт без учета НДС:					
НДС 20%:					
Итого за ремонт с учетом НДС:					

Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 5 817,68, в том числе НДС 20%.

произведено отключение газопользующего оборудования, составлен акт № _____ от _____
 выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № _____ от _____
 выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от «___» _____ 20__ № _____

Инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд Исполнителем проведен. Копия инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд заказчиком принята. О недопустимости одновременной работы бытового газопользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымовой канал (проточный водонагреватель, отопительный котел и т.п.) и механической вытяжной вентиляции, о необходимости обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газопользующее оборудование, о недопустимости наличия задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе, в том числе в конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством, заказчик проинформирован.

Инструктаж получил _____

(подпись)

Л.П. Резникова

(ФИО уполномоченного лица Заказчика, ответственного за эксплуатацию многоквартирного дома)

Работы (услуги) выполнены в полном объеме с согласия заказчика. Претензий к качеству и объему выполненных работ (оказанных услуг) заказчик не имеет на момент проведения технического обслуживания: тяга в вентиляционных и дымовых (при наличии) каналах имеется; устройства, позволяющие автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, исправны.

Отметка об отказе заказчика от подписания настоящего Акта и его причина: _____

/ _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сдал (от Исполнителя)

В.А. Золотых, Начальник службы

Инициалы, фамилия, должность, подпись

Принял (от Заказчика)

Л.П. Резникова, Директор

Инициалы, фамилия, должность, подпись

* При техническом обслуживании или ремонте газопользующего оборудования указывается его модель.

