

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования (ВДГО МКД)

05.03.2024 г.

с 09 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин.

Дата и время выполнения работ (оказания услуг)

Дата и время составления акта

**Исполнитель, выполнивший работы (оказавший услуги):**

АО «Газпром газораспределение Белгород»

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

Наименование специализированной организации

**Заказчик:**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1"

Наименование организации

в лице Директора Л.П. Резниковой

Должность (профессия), Ф.И.О.

Адрес: 309507, Белгородская обл, Старый Оскол г, Ватутина ул, дом № 209

ИНН: 3124010222

ОКПО: 22266282

Телефон: (4725)43-97-97

Действующий на основании Устава

Адрес выполнения работ (оказания услуг): 309506, Белгородская область, Старый Оскол, городской округ Старооскольский, г Старый Оскол, ул Белинского

Факс:

Телефон: +7 (4725) 40-56-04

Реквизиты договора на техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, во исполнение которого осуществлялось выполнение работ (оказание услуг): № 7812-С/ВДГО-23 от «06» декабря 2023 г.

Сотрудники Исполнителя, действующие на основании приказа филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол

(наименование специализированной организации)

от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_, получившие инструктаж о мерах безопасности, непосредственно выполнявшие работы (оказывавшие услуги):

А. А. Выродов, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряда

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

А. С. Попов,

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

А. А. Ларичков,

Инициалы, фамилия, должность (профессия), подпись

№ п/п	Технические характеристики газоиспользующего оборудования, газопровода		Ед. измерения (шт., м)	Количество	Наименование выполненных работ (оказанных услуг)		Цена за единицу обслуживания, руб., без НДС
	Наименование	Марка			№ пункта по преискуранту (приказ от 16.10.2023г. № 942-П)	Наименование работ (услуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газопровод	-	Метр	319,000	4	Визуальная проверка целостности, состояния окраски, опор, креплений газопроводов жилого дома и его соответствие нормативным требованиям	7,50
2	Газопровод	-	Метр	319,000	3	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	0,83
3	Газопровод	-	кран	22,000	11	Техническое обслуживание крана шарового, установленного на внутридомовом газопроводе	73,33
4	Газопровод	-	10 шт.	3,500	7	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре:- до 32 мм	101,67
5	Газопровод	-	объект	1,000	9	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ/технического обслуживания	185,00
6	Газопровод	-	подвал	1,000	8	Проверка на загазованность подвала здания (техничес.подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штуцера применяют	150,00
<b>Итого за техническое обслуживание без учета НДС:</b>							
<b>НДС 20%:</b>							
<b>Итого за техническое обслуживание с учетом НДС:</b>							

В ходе проведения технического обслуживания не обеспечен доступ в жилое/не жилое помещения:

№ п/п	№ квартиры/наименование нежилого помещения	Дата обеспечения доступа	Примечание
1	2	3	4
1	1,4,5,7,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33		*

При ремонте использованы следующие материалы, запасные части и детали:



№ п/п	Наименование израсходованных материалов	Ед. измерения.	Количество, шт.	Руб., без НДС	руб. с НДС
				<b>Итого за ремонт без учета НДС:</b>	
				<b>НДС 20%:</b>	
				<b>Итого за ремонт с учетом НДС:</b>	

**Всего оказано услуг на сумму (с учетом НДС): 5 953,65, в том числе НДС 20%.**

- произведено отключение газоиспользующего оборудования, составлен акт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.
- выдано уведомление о выявлении нарушения требований действующих нормативных документов № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.
- выявлена необходимость проведения ремонта, заявка на устранение неисправности от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_\_.

Инструктаж заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд Заказчиком принят. О недопустимости одновременной работы бытового газопользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымовой канал (проточный водонагреватель, отопительный котел и т.п.) и механической вытяжной вентиляции, о необходимости обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, о недопустимости наличия задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе, в том числе в конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством, заказчик проинформирован.

Инструктаж получил \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.П. Резникова  
(ФИО уполномоченного лица Заказчика, ответственного за эксплуатацию В. многоквартирном доме)

Работы (услуги) выполнены в полном объеме с согласия заказчика. Претензий к качеству и объему выполненных работ (оказанных услуг) заказчик не имеет. В момент проведения технического обслуживания: тяга в вентиляционных и дымовых (при наличии) каналах имеется; устройства, позволяющие автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, исправны.

Отметка об отказе заказчика от подписания настоящего Акта и его причина: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
**Сдал (от Исполнителя)**  
В.А. Золотых, Начальник службы  
Инициалы, фамилия, должность, подпись

**Принял (от Заказчика)**  
Л.П. Резникова, Директор  
Инициалы, фамилия, должность, подпись  
\_\_\_\_\_  
М.П.



\* При техническом обслуживании или ремонте газоиспользующего оборудования указывают его модель.